Pakkumise kutse ja
Tehnilised tingimused

Hankija: **Kose Vallavalitsus**
Reg. nr 75011547
Hariduse tn. 1, Kose alevik, 75101, Harju maakond

Objekt: **„Kose Gümnaasiumi PJK generaator Kohler (K66) liitumispistiku paigaldus“**

Pakkumismenetluse liik: Alla riigihanke piirmäära jääv väikehange. Üle lihthanke piirmäära maksumusega pakkumused lükatakse tagasi.

Pakkumuste jõusoleku aeg: 60 päeva

PJK ühenduse tehnilised tingimused:

- Kose Gümnaasiumi PJK projekteerimine diiselgeneraator Kohler (K66) liitumispistiku kohaga. Sisestuskilbi vahetus, mille käigus ehitada eraldi generaatori ühendamise võimekus käsitsi lülitamise võimalusega.
- Sektsioonide lahklülitid vahetada tänapäevaste kaitselahutuslülitite vastu (250A)
- Sektsioonide toitekaablid vahetada
- Jõukaabli AMCMK-HF 4x70+21 paigaldus sisestus kilbist hoone välisfassaadile ja generaatori liitumispistiku paigaldus hoone välisfassaadile (jõupistik 125A)
- Enne pakkumise esitamist on vajalik tutvuda Kose Gümnaasiumi PJK paigutuse tehioludega
- Informatsiooni Kose Gümnaasiumi PJK osas saab esitada kuni pakkumise esitamiseni Kose Haldus haldusjuhile **Rain Puks**, Telefon +372 5304 4048, e-post: rain.puks@kosehaldus.ee

Pakkumise esitamise koht ja Tähtaeg Digiallkirjastatult e-posti teel hange@kosevald.ee
05.11.2024. kell 10:00

Pakkumuse koosseis: Pakkumuse kutse ja tehniline kirjeldus
Lepingu projekt

Pakkumuste hindamine Hindamise kriteeriumiks on madalaim hind

Lepingu tingimused: Vastavalt lisatud lepingu projektile.